

Imatran ja Ruokolahden
vammaisneuvoston
esteettömyystarkastus
Vuoksenniskan koulukeskuksen
uudisrakennuksessa
15.2.2023

Yleistä

Imatran ja Ruokolahden vammaisneuvosto on päättänyt tarkastaa kaikkien Imatran koulukeskusten uudisrakennusten esteettömyyden osalta vuonna 2023.

Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennuksen tarkastus tehtiin kevyesti keskeisten sisätilojen osalta illalla 15.2.

Tarkastuksessa olivat läsnä:

Nissinen Anne

Gröhn Auli

Hämäläinen Tiina

Kaasinen Lea

Kovasin Susanna

Kykkänen Eeva

Pitkämäki Anni

Skoutti-Kyllönen Miia

Laivamaa Ville

Laine Heikki, laati raportin neuvoston huomioiden perusteella.

Inva-WC ensimmäisessä kerroksessa

Vessa on hieman ahdas. Esimerkiksi avustaja mahtuu vain vaivoin WC-istuimen taakse ja toiselle sivulle.



Roskikselle pitäisi löytää toinen paikka. Kaiteen alla se haittaa kaiteesta tukea ottavaa.



Kontrastit

Selkeät värierot auttavat heikkonäköistä henkilöä liikkumaan ja toimimaan itsenäisemmin ilman apua. Tässä mielessä koulussa on sekä hyviä että huonja ovia.

Opettajanhuoneen ovet ovat liian samanvärisiä seinään nähden.



Sen sijaan oppilaiden vessa erottuu hyvin seinästä.



Lattialla olevien elementtien kannattaa erottua taustastaan. Oranssi on siis parempi kuin harmaa.



Portaikot

Toiseen kerrokseen johtavissa portaissa on molemmin puolin kaiteet ja toisella puolella kahdessa tasossa. Hyvä!



Hissi

Hissille ei ole kylttiä, mikä vaikeutti sen löytämistä.

Akustiikka

Kokolattiamatot vähentävät hälyä suurimmassa osassa luokkia.



Musiikkiluokan lattiassa ei kuitenkaan ole kokolattiamattoa pehmentämässä akustiikkaa.

