



Lupnumero \_\_\_\_\_

RAKENNUSPAIKKA	Kaupunginosa/Kylä	Kortteli	Tontti/Tilan RN:o
	Osoite		
RAKENNUTTAJA	Nimi		Puh.
KVV-TYÖNJOHTAJA	Nimi		Puh.

SUORITETTU TEHTÄVÄ	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Allekirjoitus
Suunnitelman toteutuminen, puhdistamo on sijoitettu asemapiiroksen mukaisesti			
Vaaditut suojaetäisyydet täyttyvät; puhdistamo ja purkupaikka			
Umpisäiliö ankkuroitu ja asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti			
Saostussäiliö tehdasvalmisteinen tai paikalla rakennettu			
Maasuodattamo, jäteveden puhdistusjärjestelmä saostussäiliöiden jälkeen			
Maasuodattamon kokoomaputket ja suodatinhiekkakerros tarkastettu			
Maasuodattamon jakoputket, kaltevuus 0,5-1,0%, suodatinkangas lämpöeristeen päällä			
Pienpuhdistamon ankkurointi valmistajan ohjeiden mukaan			
Kokoomaputkien tuuletusputket 1m maapinnan yläpuolella ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet on kiinteistöllä			
Näytteenottomahdollisuus järjestetty			

#### TÄYTTÖOHJE

**KVV-työjohtaja** seuraa jätevesijärjestelmän rakentamista ja tarkastaa järjestelmän ennen sen käyttöön ottoa, sekä merkitsee tekemänsä tarkastukset tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja palautetaan tarkastajalle viimeistään rakennuksen tai pelkän jätevesijärjestelmän käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.