

Meltolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

YMPRAKLA § 160

Itä-Suomen ympäristövirasto on antanut 12.10.2007 päätöksen (Nro 111/07/2) Meltolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta.

Imatran Vesi oli hakenut kyseistä ympäristölupaa 21.12.2006. Hakemuksesta oli pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta, Kaakkois-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksiköltä ja Imatran kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnalta. Lupapäätöksessä on huomioitu tyydyttävällä tavalla lausunnonantajien vaatimukset.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto katsoo, että fosfori on vesistön rehevyyteen ensijaisesti vaikuttava ravinne, josta syystä fosforin teho-
kas vähentäminen on tarpeen. Päätöksessä on annettu lupamääräys vesistöön johdettavan jäteveden fosforin enimmäispitoisuudesta, joka on 0,5 mg/l laskettuna neljännesvuosikeskiarvona. Aikaisemman luvan vastaava arvo oli 1,5 mg/l. Lupavirasto katsoi, että ty-
pelle ei ole purkuvesistön tila ja ravinnesuhteet huomioon ottaen tar-
vetta määrätä raja-arvoa.

Lupavirasto on päätöksessään antanut myös määräyksiä, jotka kos-
kevat puhdistamon käyttöä, viemäriverkoston kunnostamista, viemä-
röitävien vesien laadun tuntemista, syntyvän lietteen käsittelyä, toi-
minnassa syntyviä hajua- ja pölypäästöjä sekä melua, poikkeustilan-
teiden käsittelyä, toiminnan ja vesistön tarkkailua.

Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus lupamääräysten tarkistami-
seksi on tehtävä 30.11.2017 mennessä.

Muutosta annettuun päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeu-
delta, valittamalla viimeistään 12.11.2007. Muutosta voi hakea mm.
toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Va. toimialajohtajan ehdotus:

Imatran kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunta tyytyy
Itä-Suomen lupaviraston 12.10.2007 Imatran kaupungin Meltolan jä-
tevedenpuhdistamolle antamaan ympäristölupapäätökseen, ja mer-
kitsee sen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.