

Havurinteen väistötilan sisäilmatutkimusten tilannekatsaus

Tiedote **28.6.2016 18:35**

Tiedote Virasojan koulun henkilöstölle, oppilaille, heidän huoltajilleen ja medialle

Sisäilmatyöryhmä on käsitellyt tänään, 27.6.2016, kokouksessaan Virasojan koulun nykyisen väistötilakiinteistön, Havurinne 3:n, rakennetutkimusten tuloksia. Saatujen tulosten perusteella Havurinteen kiinteistön rakennetutkimuksissa on havaittu riskejä.

Havurinteellä suoritettut tutkimukset

Havurinne 3:n tiloissa on suoritettu alkuvuoden 2016 aikana useita sisäilman laatuun liittyviä mittauksia. 6.1.2016 otettujen ilmanäytteiden (11 tilasta) tuloksissa ei löytynyt viitteitä kosteus/mikrobivaurioista. Saatujen tulosten sekä aikaisempien käyttäjäkokemusten perusteella tilat voitiin ottaa käyttöön. Sisäilmatyöryhmän päätöksellä käyttäjien kokemuksia päätettiin seurata säännöllisesti.

2.3.2016 Havurinteen tiloista otettiin WVOC- ja VOC-näytteet (materiaaleista haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joilla voidaan osoittaa mahdollisia sisäilmaa huonontavia tekijöitä). Löydöksenä oli koholla olevia yksittäisiä pitoisuuksia, joiden esiintyminen liitettiin käytöstä poistettuun konesaliin. Havaitut koholla olleet yhdisteet eivät indikoineet kosteus- ja homevaurioista. Tutkija suositti seurantanäytteitä.

Seurantanäytteet otettiin 28.4.2016 (WVOC- ja VOC-näytteet). Tutkittujen tilojen sisäilmassa analysoitiin erittäin pieniä yksittäisiä pitoisuuksia. Muutos oli huomattava edellisiin mittaustuloksiin verrattuna. Toteutetut ilmanvaihdon säädöt olivat parantaneet oleellisesti sisäilman laatua.

24.5.2016 sisäilmatyöryhmä päätyi jatkamaan tutkimuksia rakennanäytteiden avulla. Henkilöstön palautteissa nousi esiin tiloihin liittyvää oireilua. Yhden oppilaan huoltaja oli ilmoittanut oire-epäilystä.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallituksen 27.6.2016 päätöksellä Havurinteen osalta tehdään tarkemmat tekniset selvitykset sisäilman tilasta. Oppilaiden uudelleen sijoittamiseksi tehdään yksityiskohtainen selvitys, miten oppilaat voitaisiin sijoittaa olemassa oleviin Vuoksenniskan koulun ja Kaukopään koulun tiloihin.

Lisätietoja jatkotoimenpiteistä voi tarvittaessa tiedustella Imatran YH-Rakennuttajan tekniseltä isännöitsijältä Jyri Honkasalolta jyri.honkasalo@imatran-yh.fi. Oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä ympäristöinsinööri Jorma Korttiseen, jorma.korttinen@imatraf.fi. Hänelle kuuluvat päiväkotij- ja kouluhuoneistojen valvonta. Oppilaiden opetukseen ja sijoituksiin liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä lasten ja nuorten palvelujohtaja Ulla Laineeseen, ulla.laine@imatraf.fi.

Yhteistyöterveisin

Jyri Honkasalo

p. 05 235 2857

Jorma Korttinen

p. 020 617 4331

Ulla Laine

p. 020 617 3404

Lisäys tiedotteeseen:

Havurinteen kiinteistön tiiveyskokeet jatkuvat viikolla 27. Tutkimuksia ja mahdollisesti tarvittavia korjaustoimenpiteitä jatketaan heinäkuun ajan. Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan 18.2016 laajennetun sisäilmatyöryhmän kokouksen jälkeen. Koulunkäynti aloitetaan tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti syksyllä normaalisti Havurinteen tiloissa.