



| RAKENNEKERROKSET | Ajorata |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Ajorata, asfaltti | S-F |
| 2 Nurmetus, paksuus 4cm | 50 |
| 3 Kantava | 150 |
| 4 Tukikerros | 700 |
| | Suodatin kangas N3 |
| | Yhteensä 900 |

Vesihuoltolinjat saneerataan nykyiseen sijaan. Kaivantojen luiskakaltevuudet tarkistettava ennen työn aloitusta. Vh-putket voidaan sijoittaa samalle pedille mikäli vesijohto on vähintään 2.1m:n syvyydessä valmiista pinnasta. Runkojohtojen koko ja materiaalitiedot esitetty asemapiirustuksessa ja pituusleikkauksessa. Tonttijohdojen koko ja materiaalitiedot: -Jätevesi Jv 110 PP/k-SN8 -Vesijohto Vj 32 PE/h-PN10 -Hulevesi Hv 160 PP/k-SN8

Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Mustalampi 37 | PÄIVÄMÄÄRÄ 17.4.2018 | PIIRUSTUSNUMERO 3243-12 |
| Puroharju, Isotyllinkuja, Pyyhärju ja Näkinkatu Katu- ja rakennussuunnitelma | SUUNNITTELIJAT Esa Kontkanen | |
| | TARKASTAJAT | |
| Pituusleikkaus ja tyypipoikkileikkaus | MITTAKAAVA 1:1000 / 1:100 | KANSIO |